

## 焼却工作建屋への滞留水の誤った移送に伴うサブドレン水 分析結果

採取日	焼却工作建屋 東側		
	平成26年4月30日	平成26年5月1日	
採取時刻	7:49	8:02	16:30
全ベータ(Bq/cm <sup>3</sup> )	0.013	0.17	0.43 <sup>*1</sup>
トリチウム(Bq/cm <sup>3</sup> )	0.15 <sup>*1</sup>	分析中	分析中

半減期 トリチウム: 約12年

\* 太枠内が今回公表データ。他は4月30日にお知らせ済み

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 1 過去最高値

(「焼却工作建屋への滞留水の流入に関するサブドレン水分析結果(焼却工作建屋東側)」

およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

