

< 参 考 資 料 >
平成26年6月3日
東京電力株式会社

焼却工作建屋への滞留水の流入に関するサブドレン水分析結果

	焼却工作建屋 東側	
採取日	平成26年6月2日	平成26年6月3日
採取時刻	7:55	7:56
全ベータ(Bq/cm ³)	0.014	ND(0.013)
トリチウム(Bq/cm ³)	ND(0.11)	分析中

半減期 トリチウム:約12年

- * 太枠内が今回公表データ。他は6月2日にお知らせ済み
- * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

