

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 11/26)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時時刻	平成26年11月25日 7時06分		平成26年11月25日 5時50分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	ND(0.79)	-	ND(0.66)	-	40
Cs-134 (約2年)	ND(0.69)	-	ND(0.67)	-	60
Cs-137 (約30年)	0.73	0.01	ND(0.70)	-	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

その他の核種については評価中。

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 再測定 >

(データ集約 : 11/26)

採取場所	福島第一 5,6号機放水口北側 (5,6号機放水口から北側に約30m地点)						福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)						炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	平成26年10月20日 5時30分		平成26年10月27日 6時20分		平成26年11月3日 6時45分		平成26年10月20日 4時35分		平成26年10月27日 5時40分		平成26年11月3日 5時45分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.13	0.00	0.14	0.00	0.17	0.00	0.074	0.00	0.18	0.00	0.46	0.01	60
Cs-137 (約30年)	0.39	0.00	0.42	0.00	0.57	0.01	0.23	0.00	0.53	0.01	1.3	0.01	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。

分析機関: 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第二原子力発電所 >

参考値

(データ集約 : 11/26)

採取場所	福島第二 北放水口付近 (3,4号機放水口付近) (福島第一から約10km地点)						福島第二 岩沢海岸付近 (1,2号機放水口から南側に約7km地点) (福島第一から約16km地点)						炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	平成26年10月21日 10時10分		平成26年10月28日 10時00分		平成26年11月4日 10時20分		平成26年10月21日 16時20分		平成26年10月28日 16時05分		平成26年11月4日 16時20分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.027	0.00	0.031	0.00	0.025	0.00	0.019	0.00	0.026	0.00	0.014	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.081	0.00	0.10	0.00	0.073	0.00	0.065	0.00	0.082	0.00	0.048	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値
 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
 詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。
 分析機関: 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沿岸 福島第一原子力発電所 20km圏内 >

参考値

(データ集約 : 11/26)

採取場所	請戸港南側 (5,6号機放水口から北側に約5.5km地点)						炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	平成26年10月21日 7時00分		平成26年10月28日 9時05分		平成26年11月4日 8時30分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.037	0.00	0.020	0.00	0.021	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.11	0.00	0.054	0.00	0.071	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値
 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
 詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。
 分析機関: 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 1/4 >

(データ集約 : 11/26)

採取場所 (地点番号)	*1 小高区沖合3km (T-14)				*2 請戸川沖合3km (T-D1)				*2 請戸川沖合3km (T-D1)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年10月17日 9時27分		平成26年10月17日 9時27分		平成26年10月24日 9時46分		平成26年10月24日 9時46分		平成26年10月30日 8時48分		平成26年10月30日 8時48分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0036	0.00	0.0093	0.00	0.0026	0.00	0.0044	0.00	0.0035	0.00	0.0022	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.011	0.00	0.029	0.00	0.011	0.00	0.016	0.00	0.013	0.00	0.011	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				*2 1F敷地沖合3km (T-D5)				*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年10月24日 8時36分		平成26年10月24日 8時36分		平成26年10月28日 8時52分		平成26年10月28日 8時52分		平成26年10月25日 7時50分		平成26年10月25日 7時50分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0045	0.00	0.0050	0.00	0.0062	0.00	0.010	0.00	0.0066	0.00	0.0099	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.010	0.00	0.018	0.00	0.018	0.00	0.028	0.00	0.020	0.00	0.034	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関 : *1 (株)環境総合テクノス、*2 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 2/4 >

(データ集約 : 11/26)

採取場所 (地点番号)	*2 2F敷地沖合3km (T-D9)				*1 1F敷地沖合15km (T-5)				*1 岩沢海岸沖合3km (T-11)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年10月28日 7時50分		平成26年10月28日 7時50分		平成26年10月18日 8時33分		平成26年10月18日 8時33分		平成26年10月18日 10時27分		平成26年10月18日 10時27分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0087	0.00	0.0049	0.00	ND	-	ND	-	0.0084	0.00	0.0085	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.026	0.00	0.021	0.00	0.0026	0.00	0.0046	0.00	0.028	0.00	0.027	0.00	90

採取場所 (地点番号)	*1 岩沢海岸沖合15km (T-7)				*1 小名浜港沖合3km (T-18)				*1 沼の内沖合5km (T-M10)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年10月9日 8時40分		平成26年10月9日 8時40分		平成26年10月9日 5時48分		平成26年10月9日 5時48分		平成26年10月9日 6時55分		平成26年10月9日 6時55分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0045	0.00	ND	-	0.0056	0.00	0.0021	0.00	ND	-	ND	-	60
Cs-137 (約30年)	0.017	0.00	0.0028	0.00	0.019	0.00	0.0093	0.00	0.0018	0.00	0.0023	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

本分析における放射能濃度の検出限界値(Cs-134が約0.0013Bq/L)を下回る場合は、「ND」と記載。

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関: *1 (株)環境総合テクノス、*2 東京パワーテクノロジー(株)

海水核種分析結果 < 沖合 3/4 >

(データ集約 : 11/26)

採取場所 (地点番号)	新田川沖合1km (T-13-1)				相馬沖合3km (T-22)				鹿島沖合5km (T-MA)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年10月10日 6時20分		平成26年10月10日 6時20分		平成26年10月10日 5時10分		平成26年10月10日 5時10分		平成26年10月10日 5時39分		平成26年10月10日 5時39分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0044	0.00	0.0050	0.00	0.0051	0.00	0.0035	0.00	0.0025	0.00	0.0013	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.016	0.00	0.016	0.00	0.017	0.00	0.015	0.00	0.0093	0.00	0.0067	0.00	90

採取場所 (地点番号)	太田川沖合1km付近 (T-S1)				小高区沖合3km付近 (T-S2)				請戸川沖合3km付近 (T-S3)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年10月24日 5時57分		平成26年10月24日 5時57分		平成26年10月24日 6時24分		平成26年10月24日 6時24分		平成26年10月9日 5時49分		平成26年10月9日 5時49分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0042	0.00	0.013	0.00	0.0017	0.00	0.0033	0.00	0.0091	0.00	0.0024	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.014	0.00	0.043	0.00	0.0082	0.00	0.0096	0.00	0.030	0.00	0.0092	0.00	90

炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス

海水核種分析結果 < 沖合 4/4 >

(データ集約 : 11/26)

採取場所 (地点番号)	1F敷地沖合3km付近 (T-S4)				木戸川沖合2km付近 (T-S5)				2F敷地沖合2km付近 (T-S7)				炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年10月9日 6時12分		平成26年10月9日 6時12分		平成26年10月19日 9時18分		平成26年10月19日 9時18分		平成26年10月19日 9時00分		平成26年10月19日 9時00分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0091	0.00	0.0024	0.00	0.011	0.00	0.0099	0.00	0.013	0.00	0.015	0.00	60
Cs-137 (約30年)	0.029	0.00	0.0082	0.00	0.034	0.00	0.033	0.00	0.040	0.00	0.051	0.00	90

採取場所 (地点番号)	熊川沖合4km付近 (T-S8)												炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
	上層		下層		上層		下層		上層		下層		
試料採取日時刻	平成26年10月19日 6時29分		平成26年10月19日 6時29分										
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/L)	倍率 (/)	
Cs-134 (約2年)	0.0048	0.00	0.0020	0.00									60
Cs-137 (約30年)	0.016	0.00	0.0092	0.00									90


炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値

二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。


詳細分析(リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法)による分析結果を記載。(H24 5/14公表分より)

分析機関:(株)環境総合テクノス


福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 北放水口付近 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 岩沢海岸付近 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戶港南側 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区沖合3km(T-14) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区沖合3km(T-14) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戸川沖合3km(T-D1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戸川沖合3km(T-D1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合3km(T-D5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 敷地沖合3km(T-D9) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合15km(T-5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合15km(T-5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




岩沢海岸沖合3km(T-11) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




岩沢海岸沖合3km(T-11) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




岩沢海岸沖合15km(T-7) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




岩沢海岸沖合15km(T-7) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小名浜港沖合3km(T-18) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小名浜港沖合3km(T-18) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




沼の内沖合5km(T-M10) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




沼の内沖合5km(T-M10) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




新田川沖合1km(T-13-1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




新田川沖合1km(T-13-1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




相馬沖合 3km(T-22) 上層 海水放射能濃度(Bq / L)




相馬沖合3km(T-22) 下層 海水放射能濃度(Bq / L)




鹿島沖合 5 km (T-MA) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




鹿島沖合5 km(T-MA) 下層 海水放射能濃度(Bq / L)




太田川沖合1km付近(T-S1) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




太田川沖合1km付近(T-S1) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区沖合3km付近(T-S2) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




小高区沖合3km付近(T-S2) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戸川沖合3km付近(T-S3) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




請戸川沖合3km付近(T-S3) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合3km付近(T-S4) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 敷地沖合3km付近(T-S4) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




木戸川沖合2km付近(T-S5) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)




木戸川沖合2km付近(T-S5) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 上層 海水放射能濃度(Bq/L)



福島第二 敷地沖合2km付近(T-S7) 下層 海水放射能濃度(Bq/L)



熊川沖合4km付近(T-S8) 上層 海水放射能濃度 (Bq / L)



熊川沖合4km付近(T-S8) 下層 海水放射能濃度 (Bq / L)

