

福島第一原子力発電所 構内散水試料分析結果

単位: Bq/L

	5・6号機滞留水RO処理水 [タンクD3]	
	東京電力	第三者機関
採取日	2015年6月19日	2015年6月19日
採取時刻	9:50	9:50
セシウム134	ND(0.63)	ND(0.64)
セシウム137	ND(0.77)	0.61
その他ガンマ核種	検出なし	検出なし
全ベータ	ND(2.1)	0.97
トリチウム	910	910

* 第三者機関: 日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。