

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	1月5日	1月5日
採取時刻	10:10	10:00
Cs-134(約2年)	3,400	490
Cs-137(約30年)	11,000	1,500
全	16,000	4,500
H-3(約12年)	540	1,100

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

