

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	2月5日	2月5日
採取時刻	12:25	12:15
Cs-134(約2年)	3,300	490
Cs-137(約30年)	11,000	1,700
全	15,000	3,600
H-3(約12年)	600	1,700

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

