

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	2月16日	2月16日
採取時刻	11:50	11:35
Cs-134(約2年)	3,800	580
Cs-137(約30年)	13,000	2,000
全	20,000	8,200
H-3(約12年)	730	1,600

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

