

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	2月26日	2月26日
採取時刻	13:30	13:00
Cs-134(約2年)	4,100	390
Cs-137(約30年)	14,000	1,400
全	19,000	3,500
H-3(約12年)	510	2,200

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

