

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	3月2日	3月2日
採取時刻	14:40	15:10
Cs-134(約2年)	5,900	270
Cs-137(約30年)	20,000	1,100
全	26,000	3,100
H-3(約12年)	390	1,900

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

