

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	3月5日	3月5日
採取時刻	11:50	12:10
Cs-134(約2年)	11,000	380
Cs-137(約30年)	38,000	1,300
全	49,000	3,400
H-3(約12年)	360	2,000

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

