

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |        |
|--------------|-----------|--------|
|              | 上流側       | 下流側    |
| 採取日          | 3月12日     | 3月12日  |
| 採取時刻         | 12:20     | 12:10  |
| Cs-134(約2年)  | 23,000    | 2,100  |
| Cs-137(約30年) | 79,000    | 6,800  |
| 全            | 98,000    | 10,000 |
| H-3(約12年)    | 分析中       | 分析中    |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

