

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	3月16日	3月16日
採取時刻	11:40	11:10
Cs-134(約2年)	26,000	1,800
Cs-137(約30年)	89,000	6,200
全	110,000	9,700
H-3(約12年)	590	1,400

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

