

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	3月18日	3月18日
採取時刻	12:30	12:20
Cs-134(約2年)	26,000	2,000
Cs-137(約30年)	90,000	7,200
全	110,000	11,000
H-3(約12年)	540	1,500

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

