

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	3月20日	3月20日
採取時刻	12:40	12:30
Cs-134(約2年)	24,000	2,100
Cs-137(約30年)	81,000	7,400
全	100,000	10,000
H-3(約12年)	440	1,300

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

