

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	3月23日	3月23日
採取時刻	11:40	11:30
Cs-134(約2年)	22,000	2,000
Cs-137(約30年)	76,000	6,900
全	96,000	11,000
H-3(約12年)	500	1,200

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

