

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	4月8日	4月8日
採取時刻	8:00	7:50
Cs-134(約2年)	11,000	1,300
Cs-137(約30年)	40,000	4,600
全	55,000	8,300
H-3(約12年)	600	1,300

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

