

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	4月10日	4月10日
採取時刻	11:50	11:40
Cs-134(約2年)	11,000	1,300
Cs-137(約30年)	38,000	4,900
全β	52,000	8,400
H-3(約12年)	350	1,200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

