

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	4月15日	4月15日
採取時刻	7:50	7:40
Cs-134(約2年)	7,600	1,400
Cs-137(約30年)	27,000	4,900
全	37,000	7,500
H-3(約12年)	210	1,100

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

