

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	4月17日	4月17日
採取時刻	10:30	10:20
Cs-134(約2年)	10,000	1,400
Cs-137(約30年)	36,000	5,000
全	45,000	8,100
H-3(約12年)	180	1,200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

