

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	4月20日	4月20日
採取時刻		
Cs-134(約2年)		
Cs-137(約30年)		
全		
H-3(約12年)		

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

悪天候により採取中止

