

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	4月22日	4月22日
採取時刻	8:10	8:00
Cs-134(約2年)	15,000	1,100
Cs-137(約30年)	54,000	4,200
全	66,000	6,500
H-3(約12年)	360	1,400

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

悪天候により採取中止

