

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	4月27日	4月27日
採取時刻	12:50	12:40
Cs-134(約2年)	16,000	870
Cs-137(約30年)	54,000	3,300
全	69,000	5,900
H-3(約12年)	390	1,500

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

