

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	5月1日	5月1日
採取時刻	10:10	9:50
Cs-134(約2年)	15,000	920
Cs-137(約30年)	53,000	3,300
全	65,000	6,000
H-3(約12年)	380	1,400

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

