

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	5月6日	5月6日
採取時刻	13:40	13:30
Cs-134(約2年)	13,000	930
Cs-137(約30年)	48,000	3,500
全	57,000	6,300
H-3(約12年)	370	1,700

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

