

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	5月8日	5月8日
採取時刻	12:15	12:00
Cs-134(約2年)	13,000	1,000
Cs-137(約30年)	45,000	3,800
全 β	53,000	6,400
H-3(約12年)	380	1,500

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

