

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	5月18日	5月18日
採取時刻	11:35	11:45
Cs-134(約2年)	8,700	980
Cs-137(約30年)	31,000	3,700
全	35,000	5,400
H-3(約12年)	250	1,800

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

