

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	5月20日	5月20日
採取時刻	11:10	10:40
Cs-134(約2年)	7,200	850
Cs-137(約30年)	26,000	3,100
全	33,000	5,300
H-3(約12年)	ND(110)	1,500

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

