

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	5月22日	5月22日
採取時刻	11:25	10:50
Cs-134(約2年)	7,400	950
Cs-137(約30年)	27,000	3,600
全β	39,000	6,100
H-3(約12年)	210	1,400

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

