＜参　考　資　料＞
平成27年1月24日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内Ｈ４エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について　(H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水															
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
採取日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日					1月22日						
採取時刻	9:00	8:55	8:49	8:40	8:33					9:05						
全β	2,300	ND(21)	ND(21)	ND(21)	ND(21)					ND(21)						
H-3 (約12年)	2,200	200	420	320	250					32,000						

＊NDは検出限界値未満を表し、(　)内に検出限界値を示す。
＊1　過去最高値(「福島第一原子力発電所構内Ｈ４エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果　(H4エリア周辺)」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)



＜参考＞前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
全β	710,000 〔11/10〕	650 〔9/4〕	570 〔9/18〕	1,300 〔9/15〕	100 〔9/24〕	63 <9/9>	60 <8/13>	26 <6/11>
H-3 (約12年)	790,000 〔10/17〕	530 〔10/5〕 <1/3>	7,700<4/28>	2,600 <2/18,3/1>	3,100 〔11/10,11/13〕	350 〔12/18〕 <1/1>	1,100 <2/19>	2,300 〔11/13〕

	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
全β	14,000 <10/8>	160 <4/8>	110 <2/5>	37 <1/23>	21 〔1/6〕	40 <8/20>	16,000 〔11/28〕	36 <8/19>
H-3 (約12年)	51,000 〔11/25〕	54,000 <1/21>	1,000 <2/12>	2,900 <2/12>	900 <12/9>	640 <8/26>	190,000 〔11/30〕	770 <2/25>

＊カッコ内は、各値の採取日を示す。〔　〕は平成25年、〈　〉は平成26年、【 】は平成27年。