＜参　考　資　料＞
２０１５年８月３日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内Ｈ４エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について　(H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水															
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
採取日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日					8月1日						
採取時刻	7:40	7:34	7:19	7:22	7:27					7:37						
全β	3,500	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)					ND(15)						
H-3 (約12年)	720	ND(110)	ND(110)	270	ND(110)					7,000						

＊NDは検出限界値未満を表し、(　)内に検出限界値を示す。



＜参考＞前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
全β	710,000 〔11/10〕	650 〔9/4〕	570 〔9/18〕	1,300 〔9/15〕	100 〔9/24〕	63 <9/9>	60 <8/13>	36 【3/10】
H-3 (約12年)	790,000 〔10/17〕	530 〔10/5〕 <1/3>	7,700<4/28>	2,600 <2/18,3/1>	3,100 〔11/10,11/13〕	350 〔12/18〕 <1/1>	1,100 <2/19>	2,300 〔11/13〕

	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	ウェルポイント	F-1
全β	20,000 【5/20】	160 <4/8>	170 【3/11】	37 <1/23>	21 【1/6】	40 <8/20>	16,000 〔11/28〕	36 <8/19>
H-3 (約12年)	51,000 〔11/25〕	54,000 <1/21>	1,000 <2/12>	2,900 <2/12>	1,800 【4/14】	640 <8/26>	190,000 〔11/30〕	770 <2/25>

＊カッコ内は、各値の採取日を示す。〔　〕は2013年、〈　〉は2014年、【 】は2015年。