

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

<参考資料>  
2015年4月27日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

|           | H6エリア周辺地下水 |        |        |
|-----------|------------|--------|--------|
|           | G-1        | G-2    | G-3    |
| 採取日       | 4月25日      | 4月25日  | 4月25日  |
| 採取時刻      | 7:42       | 7:46   | 7:51   |
| 全         | ND(15)     | ND(15) | ND(15) |
| H-3(約12年) | 980        | 330    | 320    |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

|           | G-1          | G-2                  | G-3          |
|-----------|--------------|----------------------|--------------|
| 全         | 54 <3/28>    | 260 <6/10>           | 60 [1/15]    |
| H-3(約12年) | 3,400 [3/17] | 7,000<br><3/24,3/25> | 2,600 <5/24> |

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。      は平成26年。[ ]は平成27年。

