

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

< 参考資料 >
2015年6月13日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

| | H6エリア周辺地下水 | | |
|-----------|------------|--------|--------|
| | G-1 | G-2 | G-3 |
| 採取日 | 6月11日 | 6月11日 | 6月11日 |
| 採取時刻 | 8:15 | 8:26 | 8:33 |
| 全 | ND(17) | ND(18) | ND(17) |
| H-3(約12年) | 190 | 1,800 | 280 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

| | G-1 | G-2 | G-3 |
|-----------|--------------|----------------------|--------------|
| 全 | 54 <3/28> | 260 <6/10> | 60 [1/15] |
| H-3(約12年) | 3,400 [3/17] | 7,000 <3/24,3/25> | 2,600 <5/24> |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。 []は平成27年。 < >は平成26年。

