

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

<参考資料>  
2015年6月17日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	6月15日	6月15日	6月15日
採取時刻			
全			
H-3(約12年)			

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
悪天候により採取中止

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	G-1	G-2	G-3
全	54 <3/28>	260 <6/10>	60 [1/15]
H-3(約12年)	3,400 [3/17]	7,000 <3/24,3/25>	2,600 <5/24>

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。 [ ]は平成27年。 <>は平成26年。

