

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について（H6エリア周辺）

<参考資料>  
2015年9月13日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

|           | H6エリア周辺地下水 |       |       |
|-----------|------------|-------|-------|
|           | G-1        | G-2   | G-3   |
| 採取日       | 9月11日      | 9月11日 | 9月11日 |
| 採取時刻      | ※          | ※     | ※     |
| 全β        | ※          | ※     | ※     |
| H-3(約12年) | ※          | ※     | ※     |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。  
※ 悪天候により採取中止

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

|           | G-1                 | G-2                  | G-3          |
|-----------|---------------------|----------------------|--------------|
| 全β        | 54 <3/28>           | 260 <6/10>           | 60 【1/15】    |
| H-3(約12年) | 3,400<br>【3/17,9/9】 | 7,000<br><3/24,3/25> | 2,600 <5/24> |

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。< >は2014年。【 】は2015年。

