

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

< 参考資料 >  
2015年9月27日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	9月25日	9月25日	9月25日
採取時刻	7:25	7:30	7:35
全	ND(17)	ND(17)	ND(17)
H-3(約12年)	2,000	13,000	380

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	G-1	G-2	G-3
全	54 <3/28>	260 <6/10>	60 [1/15]
H-3(約12年)	4,400 [9/21]	17,000 [9/24]	2,600 <5/24>

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。 [ ]は2014年。 [ ]は2015年。

