

地下貯水槽 分析結果(平成27年4月6日分)

		地下貯水槽(ドレン孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		7:16	/	7:24	/	7:35	7:28	/	/	/	/	/	/	/	/
塩素濃度 (ppm)		9	/	9	/	8	4	/	/	/	/	/	/	/	/
放射 性物 質濃 度 (Bq/L)	I-131	ND(25)	/	ND(27)	/	ND(23)	ND(26)	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-134	ND(39)	/	ND(39)	/	ND(39)	ND(37)	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-137	ND(63)	/	ND(62)	/	ND(60)	ND(61)	/	/	/	/	/	/	/	/
	その他ガンマ核種	ND	/	ND	/	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/
	全ベータ	97	/	43	/	71	ND(28)	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

		地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		7:20	/	7:12	/	7:38	7:31	/	/	/	/	/	/	/	/
塩素濃度 (ppm)		10	/	9	/	5	7	/	/	/	/	/	/	/	/
放射 性物 質濃 度 (Bq/L)	I-131	ND(31)	/	ND(26)	/	ND(24)	ND(24)	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-134	ND(38)	/	ND(40)	/	ND(39)	ND(35)	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cs-137	ND(57)	/	ND(54)	/	ND(56)	ND(54)	/	/	/	/	/	/	/	/
	その他ガンマ核種	ND	/	ND	/	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/
	全ベータ	84,000	/	4,900	/	2,800	8,500	/	/	/	/	/	/	/	/

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

(注)NDは検出限界値未満を表し、「その他ガンマ核種」を除き、()内に検出限界値を示す。

地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果(平成27年4月6日分)

	地下水バイパス 調査孔			海側観測孔							
	a	b	c								
採取時刻	/	/	/	/	/	/	/	7:59	7:42	8:16	7:26
塩素濃度(ppm)	/	/	/	/	/	/	/	5	10	10	10
全ベータ(Bq/L)	/	/	/	/	/	/	/	ND(28)	ND(28)	ND(28)	ND(28)
トリチウム(Bq/L)	/	/	/	/	/	/	/	分析中	分析中	分析中	分析中

半減期 トリチウム:約12年

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。