


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日
採取時刻	11:20	11:00	11:15	11:05
Cs-134(約2年)	7,900	1,100	82	78
Cs-137(約30年)	29,000	3,600	330	310
全	35,000	7,000	3,200	240
H-3(約12年)	140	1,700	120	250

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。



注:ゼオライト土のう設置(2月)以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水