


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日
採取時刻	11:35	11:00	11:25	11:05
Cs-134(約2年)	8,200	960	95	43
Cs-137(約30年)	30,000	3,600	380	210
全	36,000	7,200	2,800	320
H-3(約12年)	110	1,700	150	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。



注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水