


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日
採取時刻	12:10	11:50	12:00	11:45
Cs-134(約2年)	7,800	650	230	100
Cs-137(約30年)	29,000	2,500	960	390
全	35,000	5,400	2,200	520
H-3(約12年)	180	1,300	ND(100)	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。



注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水