

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月24日	8月24日	8月24日	8月24日
採取時刻	12:35	12:15	12:30	12:20
Cs-134(約2年)	21,000	2,100	480	120
Cs-137(約30年)	83,000	8,100	2,000	490
全	100,000	12,000	3,300	610
H-3(約12年)	250	900	ND(110)	260

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

