


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月28日	9月28日	9月28日	9月28日
採取時刻	11:00	10:40	10:55	10:45
Cs-134(約2年)	28,000	1,900	110	60
Cs-137(約30年)	110,000	7,700	450	190
全	130,000	12,000	2,500	280
H-3(約12年)	2,700	1,200	260	110

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。



注：ゼオライト土のう設置（2月）以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水