

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日
採取時刻	12:50	12:25	12:40	12:30
Cs-134(約2年)	7,600	4,700	71	44
Cs-137(約30年)	33,000	20,000	300	200
全	40,000	33,000	930	370
H-3(約12年)	1,400	1,400	130	ND(94)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

