

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月30日	10月30日	10月30日	10月30日
採取時刻	10:30	10:15	10:25	10:20
Cs-134(約2年)	6,600	4,600	61	32
Cs-137(約30年)	28,000	19,000	350	150
全	36,000	26,000	1,100	180
H-3(約12年)	1,400	1,400	140	ND(90)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

