

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日
採取時刻	12:00	11:35	11:50	11:40
Cs-134(約2年)	6,400	4,400	95	26
Cs-137(約30年)	27,000	18,000	440	110
全	36,000	26,000	1,400	220
H-3(約12年)	1,200	1,300	200	ND(90)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

