

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日
採取時刻	10:50	10:25	10:40	10:30
Cs-134(約2年)	5,900	180	100	89
Cs-137(約30年)	25,000	700	420	420
全	35,000	1,200	1,400	520
H-3(約12年)	1,400	160	170	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

