

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日
採取時刻	12:10	11:45	12:00	11:50
Cs-134(約2年)	3,500	370	76	74
Cs-137(約30年)	15,000	1,500	310	310
全	21,000	2,300	1,500	450
H-3(約12年)	830	210	170	140

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

