

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月11日	11月11日	11月11日	11月11日
採取時刻	13:20	13:00	13:15	13:05
Cs-134(約2年)	3,800	330	150	63
Cs-137(約30年)	16,000	1,400	600	270
全	22,000	2,100	2,000	380
H-3(約12年)	930	200	230	110

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

