

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日
採取時刻	11:10	10:30	10:55	10:35
Cs-134(約2年)	2,200	670	140	28
Cs-137(約30年)	9,400	2,700	640	160
全	13,000	4,000	2,600	200
H-3(約12年)	610	400	230	ND(94)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

