

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月20日	11月20日	11月20日	11月20日
採取時刻	12:05	11:20	11:35	11:25
Cs-134(約2年)	1,400	350	300	39
Cs-137(約30年)	6,200	1,500	1,400	200
全β	8,800	2,200	3,000	290
H-3(約12年)	480	220	180	ND(87)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

