

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月25日	11月25日	11月25日	11月25日
採取時刻	12:55	12:35	12:45	12:40
Cs-134(約2年)	4,000	3,000	220	43
Cs-137(約30年)	17,000	13,000	960	170
全	24,000	19,000	3,100	230
H-3(約12年)	920	1,000	180	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

